



Wymagane ciśnienie robocze min. 3,5 max. 5,5 bara

OZNACZENIA:

- J1 – zmiękczacze jonowymienny EPUROTECH 51/113 TE
- F1 – filtr mechaniczny epurion A50-2
- ZRT – zawór regulacji twardości Epuromix DN32, DN50
- Z0 – zawór odcinający
- ZA – zawór antyskażeniowy
- ZZ – zawór zwrotny
- ZR – zawór regulacyjny
- ZP – zawór do poboru próbek

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJMAR
MARCIN BUDZIŃSKI
 Kłopot 6
 88-100 Inowrocław
 Tytuł projektu
 Tel.: 691 812 435
 e-mail: marcin.budzinski@poczta.fm
 www.projmar.pl

WYMIANA INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ
W BUDYNKU WIELORODZINNYM

nazwa i adres inwestora
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ARMII KRAJOWEJ 16
 ul. Armii Krajowej 16, 88-100 Inowrocław

adres inwestycji
 ul. Armii Krajowej 16, 88-100 Inowrocław

Tytuł rysunku
Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

nr upr.	nr upr.	nr upr.	nr upr.
projektował	data	podpis	
mgr inż. Marcin Budziński	06.02.2015		
nr upr. sprawdział	data		
mgr inż. Wojciech Pałyk	06.02.2015		
nr upr. faza projektu	skala	nr rys.	
budowlano-wykonawczy	instalacje sanitarne	11	