



OZNACZENIA

w — rury instalacji wodociągowej, stal. ocynk.
 hp — rury instalacji hydrantowej, stal. ocynk.

⬡ — zawór hydrantowy dn50 w szafce

○ HP — pion hydrantowy stal. ocynk. Dn80

← — kierunek przepływu

0,3% — spadek przewodu

○ W — pion wodociągowy

zakład inżynierii środowiska

ul. Roosevelta 15/3c, 88-100 Inowrocław tel. (0-52) 355 22 15

Tytuł projektu: **Przebudowa instalacji wodociągowej p. pożarowej oraz budowa hydroforni dla budynku mieszkalnego przy ulicy Wawrzyniaka 15 w Inowrocławiu.**

Tytuł rysunku: **Rzut 11 piętra - lokalizacja elektrozaworu**

Obiekt/ adres: **Budynek wielorodzinny. ul. Wawrzyniaka 15, Inowrocław**

Inwestor: **Wspólnota Mieszkaniowa Wawrzyniaka 15 ulica Wawrzyniaka 15, Inowrocław**

Projektował	mgr inż. Jan Rubczak	7210/35/76	26.04.2010	Data	Podpis
Sprawdził	mgr inż. Mirosław Siołkowski	GP-KZ-7342/261/92	26.04.2010		
Opracował	mgr inż. Wiesław Kolassa				

Faza	PB	Skala	1:100	Arkusz	3
------	-----------	-------	--------------	--------	----------