

 <p>PWiK Sp. z o.o. Inowrocław</p>	<p><b>PRZEDSIĘBIORSTWO</b></p> <p><b>WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.</b></p> <p>88-100 Inowrocław ul. ks. B. Jaśkowskiego 14</p>	<p><b>ROK ZAŁOŻENIA</b> 1905</p> <p><b>TEL.</b> 52 357-40-71</p> <p><b>FAX</b> 52 357-36-87</p>
---	--	---

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000037132,  
Wysokość kapitału 65.023.000,00 zł, NIP: 556-000-67-91, Regon: 091580920, BDO:000018514  
Nr rachunku bankowego: Santander Bank Polska S.A. I O/Inowrocław 261090 1069 0000 0000 0701 4005  
e-mail: [sekretariat@pwikino.pl](mailto:sekretariat@pwikino.pl)

Inowrocław, 14.09.2023 r.

**R-DROG Projektowanie i nadzór**  
**Rafał Młynarczyk**  
**Kłopot 15 D**  
**88-110 Inowrocław**

TR/3495/305/2023

dotyczy: warunków przyłączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej projektowanego parkingu zlokalizowanego przy ul. Harcerstwa Polskiego 1 dz. nr 85/24 w Inowrocławiu.

Odpowiadając na Wasz wniosek Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z w/w parkingu do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych należy zaprojektować i wykonać z rur kamionkowych wg PN EN 295, betonowych lub PVC SN8 litych włączając się do istniejącej studni betonowej na działce nr 85/60 (rzędna terenu studni 96,94) w ul. Harcerstwa Polskiego. Włączenie zaprojektować i wykonać za pomocą przejścia szczelnego.

Na w/w przykanaliku należy zaprojektować i wykonać studzienkę rewizyjną PVC-U w odległości nie większej niż 2,0 m od granicy działki.

**Z uwagi na obciążenie systemu kanalizacji deszczowej i jej pojemność czynną należy zastosować powierzchnię półprzepuszczalną na projektowanym parkingu w celu zretencjonowania wód opadowych i roztopowych odprowadzanych do systemu kanalizacyjnego.**

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub urządzeń wodnych /Dz. U. 2019, poz. 1311/.

Na trasie przyłącza nie należy lokalizować elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew i krzewów w przeciwnym wypadku PWiK Sp. z o.o. nie będzie ponosiło kosztów jego odbudowy po ewentualnej awarii.

Wskazane jest zatwierdzenie dokumentacji projektowej podczas narady koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, konieczne jest uzyskanie decyzji lokalizacyjnej właściwego zarządcy drogi oraz uzyskanie od właściwych organów administracji wszelkie wymagane przepisami prawa pozwolenia, zezwolenia i zgody, w szczególności określone ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane / tj. Dz. U. 2023 poz.682/.

Opracowaną dokumentację projektową w minimum 2 egz. w formie papierowej i 1 egz. w formie elektronicznej (pdf) prosimy złożyć w naszym przedsiębiorstwie celem uzgodnienia.

Rozpoczęcie przedmiotowych robót należy zgłosić pisemnie w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu oraz w naszym przedsiębiorstwie lub złożyć oświadczenie o realizacji robót zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane /tj. - Dz.U. 2023 poz. 682/.

Przed przystąpieniem do realizacji należy uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego.

Roboty muszą być wykonane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia oraz przedstawicieli PWiK Sp. z o.o.

Eksploatacja przyłącza będzie możliwa po dokonaniu odbioru końcowego, do którego należy przedłożyć inwentaryzację geodezyjną i atesty wbudowanych materiałów.

Warunki przyłączenia ważne są dwa lata od daty wydania.

**Do wiadomości:**

1. Wydział Dróg i Transportu  
Al. Ratuszowa 36  
88-100 Inowrocław

CZŁONEK ZARZĄDU  
DYREKTOR  
ds. techniczno-eksploatacyjnych  
mgr inż. Ewa Służalek