



UWAGA:  
 Dla polepszenia czytelności rysunków nie wrysowano zaworów podpiłonowych (regulacyjnych i podpiłonowych). Każdy pion c.o. powinien wyposażać w zawór odcinający a pion zasilający w zawór regulacyjny.

OBIEKT:	Wspólnota Mieszkaniowa Budynek mieszkalny wielonadzienny	BRANŻA:	SANI TARNA
ADRES:	INDRÓCZAW, ul. Piękna 19	SKALA	1/100
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Piękna 19	NR RYS/STR	
NAZWA RYS:	Instalacja c.o.-Rzut Piwnicy		
PROJEKTANT	Inż. Doroła Matek ABIT-11-7131-26/2001	05.2009	
PROJEKTANT		05.2009	<b>1</b>