

Inowrocław, dnia 10 lipca 2019 r.

DMP. 6/2019

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest: **Utwardzenie terenu placu do składowania odpadów dla budynków i obiektów RIPOK wraz z odwodnieniem.**

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu Spółka z o.o. informuje, że w dniu 9 lipca 2019 r., wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Proszę o informacje dotycząca płyt betonowych, (poniżej tabela- kopia z Państwa wymagań), producent jednak daje mi deklaracje na płyty, ale:

Szerokość: 1500 mm +/- 10 mm

Grubość: 150 mm +/- 5 mm

Państwa wymaganie jest:


Szerokość: 1500 mm +/- 6 mm

Grubość: 150 mm +/- 3 mm

Czy akceptujecie Państwo odchyłki jak powyżej - zaznaczone tj.: szerokość +/- 10 mm, grubość +/- 5 mm?

Odpowiedź: tak.


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kocmarek


PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kuźmiński

Sprawę prowadzi:

Krystyna Głonek
k.gloniek@pgkimino.pl
tel. 52 3564304



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 64 300
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

NIP 5560800885
KRS 0000059483
REGON 091581150
Kapitał zakładowy: 25 216 400 zł

www.pgkimino.pl