

Inowrocław, dnia 3 lipca 2019 r.

DMP. 6/2019

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest: **Utwardzenie terenu placu do składowania odpadów dla budynków i obiektów RIPOK wraz z odwodnieniem.**

ZAWIADOMIENIE

Przedsiębiorstwo Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Inowrocławiu Spółka z o.o. informuje, że w dniu 2 lipca 2019 r., wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – Proszę o informację dotyczącą kruszywa, jakie ma być zastosowane, jako podbudowa pod płyty betonowe? W siwz są dwie warstwy dolna i górna. Proszę o informację dotyczącą, jakie ma być to kruszywo oraz jaka frakcja jest wymagana?

Odpowiedź:

warstwa pierwsza

- odsączającą min. gr. 10 cm z piasku o współczynniku wodoprzepuszczalności $K_{10} \geq 8 \text{ m/dobę}$, wskaźniku różnoziarnistości $U \geq 5$ oraz wskaźniku zagęszczenia $I_s \geq 1$.
- podbudowa z gruboziarnistego piasku, o grubości warstwy max. 25 cm wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien wynosić $I_s \geq 1$.

warstwa druga

- warstwa wyrównawcza wykonana z piasku gruboziarnistego gr. 7- 10 cm wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić $I_s \geq 1$.
- warstwa stabilizująca z mieszanki cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm (1:3) niezagęszczona.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Danuta Kaczmarek

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
mgr Krzysztof Kuźmiński

Sprawa prowadzi:
Krystyna Glonek
k.glonek@pgkimino.pl
tel. 52 3564304



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33
88-100 Inowrocław
tel. 52 35 64 300
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

NIP 5560800885
KRS 0000059483
REGON 091581150

Kapitał zakładowy: 25 216 400 zł

www.pgkimino.pl