

**OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ**

<b>Projekt</b>			
Numer projektu:	<b>1430</b>	Wersja projektu:	<b>1</b>
Opis:	<b>Budynek wielorodzinny</b>		
Ulica:	<b>Mała Andrzeja 9</b>		
Kod i miasto:	<b>88-100 Inowrocław</b>		
<b>Inwestor</b>			
Nazwa:	<b>Wspólnota Mieszkaniowa</b>		
Ulica:	<b>Mała Andrzeja 9</b>		
Kod i miasto:	<b>88-100 Inowrocław</b>		
<b>Projektant</b>			
Nazwa:	<b>Usługi Projektowe "PRAZIN"</b>		
Ulica:	<b>Wł.Łokietka 37A/45</b>		
Kod i miasto:	<b>88-100 Inowrocław</b>	Telefon:	<b>601 941 329</b>
E-mail:	<b>andrzej@prazin.pl</b>		

## Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	46
Ilość odbiorników ZW i CW	366
Ilość działek ZW i CW	890
w tym	
Ilość działek wody zimnej	619
Ilość działek wody ciepłej	271
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	0
Ilość działek cyrkulacyjnych	0
Całkowita długość rurociągów	847,0 m
w tym ZW	569,2 m
w tym CW	277,8 m
w tym cyrkulacyjnych	0,0 m
Całkowita pojemność rurociągów	272,6 dm <sup>3</sup>
w tym ZW	238,1 dm <sup>3</sup>
w tym CW	34,5 dm <sup>3</sup>
w tym cyrkulacyjnych	0,0 dm <sup>3</sup>

## Źródła wody

### Źródło: bez nazwy

Rzędna źródła: 5,6 m

Rodzaj budynku: Budynek mieszkalny

Nazwa	Zimna woda
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	306,57
Temperatura wody [°C]	5,0
Przepływ w źródle [dm <sup>3</sup> /s]	3,055