

Inowrocław, dnia 29 maja 2019 r.

**DMP. 6/2019**

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w którym przedmiotem zamówienia jest: **Utwardzenie terenu placu do składowania odpadów dla budynków i obiektów RIPOK wraz z odwodnieniem.**

**ZAWIADOMIENIE**

Przedsiębiorstwo Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa w Inowrocławiu Spółka z o.o. informuje, że w dniu 28 maja 2019 r., wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. W związku z powyższym zgodnie z art. 38 ust. 2, ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyjaśnia:

**Pytanie 1** – Projekt zakłada wykonanie przepustu dł. 7 m pod istniejącą jezdnią. Czy wlot i wylot przepustu podlega umocnieniu? Jaki materiał należy przewidzieć na rurę DN 200? Czy prace będzie można wykonać z zamknięciem całkowitym drogi?

**Odpowiedź:**

wlot, wylot nie podlegają umocnieniu, na rurę DN 200 należy przewidzieć PCV, prace będą prowadzone na terenie czynnego zakładu nie ma zamknięcia drogi.

**Pytanie 2** - Ze względu na brak rysunku przekroju konstrukcji i brak podania krotności w poz. 3 obmiaru, jednoznacznie nie można określić głębokości koryta. Czy ze względu na grubość konstrukcji drogi 0,65 m koryto należy wykonać do głębokości 0,65 m?

**Odpowiedź:**

w poz. 2 obmiaru korytowanie 20 cm + w poz. 3 (wymieniona krotność 6 tj.  $5 \times 6 = 30 \text{ cm}$ ) korytowanie max  $20 + 30 = 50 \text{ cm}$

**Pytanie 3** - Prosimy o podanie głębokości studni DN 600, DN 1200, DN 400. Które studnie są z osadnikiem, a które z kinetą? Pokrywy, na jakie obciążenia?

**Odpowiedź:**

studnie DN 600 z osadnikiem do gł.150cm, DN400 z kinetą do gł.150 cm, DN 1200 (82.60/80.78) - do gł.200cm, z kinetą, pokrywy, wpusty  $\geq 30 \text{ KN}$ .

CZŁONEK ZARZĄDU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Danuta Kuczmarska*

PREZES ZARZĄDU  
DYREKTOR  
*mgr Krzysztof Kuźmiński*

**Sprawy prowadzi:**

Krystyna Glonek  
[k.glonok@pgkimino.pl](mailto:k.glonok@pgkimino.pl)  
tel. 52 3564304



PGKiM w Inowrocławiu Sp. z o.o.  
ul. Ks. P. Wawrzyniaka 33  
88-100 Inowrocław  
tel. 52 35 64 300  
e-mail: sekretariat@pgkimino.pl

NIP 5560800885  
KRS 0000059483  
REGON 091581150  
Kapitał zakładowy: 25 216 400 zł

[www.pgkimino.pl](http://www.pgkimino.pl)